



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
УПРАВЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО САРАТОВСКОМУ,  
ВОСКРЕСЕНСКОМУ И ТАТИЩЕВСКОМУ РАЙОНАМ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**  
Проспект Энтузиастов, д.58, г.Саратов, Россия, 410039 Тел.: 96-37-75; Факс: 96-37-30 E-mail poggva@list.ru

г. Саратов проспект Энтузиастов, 58  
(место составления акта)

«14» июля 2017 г.  
(дата составления акта)

«12» час. «00» мин.  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя

N 73

С 12 час. 00 мин. «19» июня 2017 г. по 12 час. 00 мин. «14» июля 2017 г. по адресу: Саратовская область, Воскресенский район, с. Елшанка ул. Газовиков, д. 10а.  
(место проведения проверки)

**На основании:** распоряжения от «31» мая 2017 года № 73 начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Саратовскому, Воскресенскому и Татищевскому районам УНД и ПР Главного управления

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа)

МЧС России по Саратовской области Прохорова Владимира Юрьевича

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

**была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:** Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Ромашка» с. Елшанка Воскресенского района Саратовской области»

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

**Дата и время проведения проверки:**

"\_\_" \_\_ 20\_\_ г. с \_\_ час. \_\_ мин. до \_\_ час. \_\_ мин. Продолжительность \_\_\_\_\_

"\_\_" \_\_ 20\_\_ г. с \_\_ час. \_\_ мин. до \_\_ час. \_\_ мин. Продолжительность \_\_\_\_\_

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

**Общая продолжительность проверки:** 20 рабочих дней

(дней/часов)

**Акт составлен:** Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Саратовскому, Воскресенскому и Татищевскому районам

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Саратовской области Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Саратовской области

**С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(заполняется при проведении выездной проверки) заведующая МДОУ «Детский сад «Ромашка» с. Елшанка Воскресенского района Саратовской области» Акчурина Равиля Ахмедиевна 06.06.2017г. в 10 часов 00 минут**

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подписи, дата, время)

**Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:** \_\_\_\_\_

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

**Лицо(а), проводившее(ие) проверку:** государственный инспектор Саратовского, Воскресенского и Татищевского районов по пожарному надзору майор внутренней службы Павлов Сергей Геннадиевич

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

**При проведении проверки присутствовали:** заведующая МДОУ «Детский сад «Ромашка» с. Елшанка Воскресенского района Саратовской области» Акчурина Равиля Ахмедиевна



(фамилия/ имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

~~Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений нормативных, правовых актов):~~  
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

~~— выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):~~

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): а именно: В ходе мероприятия по надзору установлено, что выявленные 06.07.2016г. в результате внеплановой проверки нарушения требований норм и правил пожарной безопасности, указанные в законном предписании ГПН № 179/1/1, об устранении нарушений требований норм и правил пожарной безопасности, сроки которых истекли 01.06.2017г., не выполнены в полном объеме, а именно:

Не проводится не реже 1 раза в квартал проверка работоспособности системы противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки. в нарушении п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. №390. – лицом допустившее нарушение является заведующая МДОУ «Детский сад «Ромашка» с. Елшанка Воскресенского района Саратовской области» Акчурина Равиля Ахмедиевна;

Система пожарной сигнализации в здании учреждения не обеспечивает подачу дублирующего сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации. в нарушении ст. 83 ч. 7 ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» – лицом допустившее нарушение является заведующая МДОУ «Детский сад «Ромашка» с. Елшанка Воскресенского района Саратовской области» Акчурина Равиля Ахмедиевна;

Не произведено эксплуатационное испытание наружной пожарной лестницы со второго этажа здания. в нарушении п. 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. №390. – лицом допустившее нарушение является заведующая МДОУ «Детский сад «Ромашка» с. Елшанка Воскресенского района Саратовской области» Акчурина Равиля Ахмедиевна;

Учреждение не оборудовано аварийным освещением. в нарушении ч. 4 Ст. 4, п.2 ч.1 Ст. 6 ФЗ от 22.07.2008г №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.61 СНиП 23-05-95 – лицом допустившее нарушение является заведующая МДОУ «Детский сад «Ромашка» с. Елшанка Воскресенского района Саратовской области» Акчурина Равиля Ахмедиевна;

Отсутствует эвакуационное освещение в переходных помещениях, коридорах, холлах, фойе и вестибюлях, на лестницах, служащих для эвакуации людей из здания. в нарушении ч. 4 Ст. 4, п.2 ч.1 Ст. 6 ФЗ от 22.07.2008г №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.62 СНиП 23-05-95 – лицом допустившее нарушение является заведующая МДОУ «Детский сад «Ромашка» с. Елшанка Воскресенского района Саратовской области» Акчурина Равиля Ахмедиевна;

нарушений не выявлено \_\_\_\_\_

~~Занесён в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля (заполняется при проведении выездной проверки):~~

\_\_\_\_\_  
(Павлов С.Г.)

(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
( Акчурина Р.А.)

(подпись уполномоченного представителя Юридического лица, ИП, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(Павлов С.Г.)

(подпись проверяющего)


\_\_\_\_\_  
( Акчурина Р.А.)

(подпись уполномоченного представителя Юридического лица, ИП, его уполномоченного представителя)



Прилагаемые документы: Предписание №73/1/1 от 14.07.2017 г.  
Протокол об административном правонарушении № 108 от 14.07.2017 года

Государственный инспектор  
Саратовского, Воскресенского и Татищевского районов  
Саратовской области по пожарному надзору  
майор внутренней службы  
«14» июля 2017 г.


  
(подпись)

Павлов С.Г.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): заведующая  
МДОУ «Детский сад «Ромашка» с. Елшанка Воскресенского района Саратовской области» Акчу-  
рина Равиля Ахмедиевна.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«14» июля 2017 г.

  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)